

А К Т
общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

_____ **01.10** _____ **2020** г.

Дом № 1 _____ или строение (корпус) _____
по ул.(пер.) б-р. Энтузиастов _____
Домоуправление № ЖРЭУ-19 _____ города Калуги _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1987 _____ материал стен _____ панель. _____
Число этажей 9 _____ наличие подвала _____ имеется _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «ЖРЭУ-19» - Федорова Н.С., _____
членов,/ представителя дома / - Шкалаберды И.Д. _____
и членов местного комиссии - Уманцева В.М. _____
в присутствии техника - Рахимова Т.И. _____ провела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) крыша Протечек не установлено. _____

б) чердачное помещение и его вентиляция Очищено. мусора нет. _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания водоприёмные воронки
и сливные трубы исправны. _____

г) фасад здания На стенах и входах в подъездах дефектов не выявлено. _____

д) входные двери и оконные переплеты Исправны. _____

е) подвальные помещения Доступ к запорной арматуре и канализации обеспечен. _____

ж) отмостка, вокруг здания Незначительные усадочные трещины. _____ - _____

з) система центрального отопления Промыта, испытана, исправна. _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
ООО «Калугатеплосеть» _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
Не предусмотрены _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) ____ Печи отсутствуют, газоходы исправны, согласно акта. от ООО «Спец Рем Строй плюс».

ж) электричество _____

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом ____ ООО «Калугатеплосеть» _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочных инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Обеспечено _____

Выводы и предложения:

Дом №1 по бр. Энтузиастов, готов к эксплуатации в зимний период.

Председатель комиссии
Члены комиссии

