

А К Т
общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

_____ 01.10 _____ 2020 г.

Дом № 2 _____ или строение (корпус) _____
по ул.(пер.) ___б-р. Энтузиастов _____
Домоуправление № ЖРЭУ-19 _____ города Калуги _____

Общие сведения по строению

Год постройки _____ 1986 _____ материал стен _____ панель. _____
Число этажей _____ 9 _____ наличие подвала _____ имеется _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «ЖРЭУ-19» -Федорова Н.С. _____
членов, представителя дома/ - Питурии О.В. _____
и членов местной комиссии - Уманцева В.М. _____
в присутствии техника _ - Рахимова Т.И. _____ провела проверку готовности к эксплуатации в
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

- а) крыша _Протечек не установлено. _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция _Очищено, мусора нет. _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _Дождеприемники,
воронки, и сливные трубы исправны. _____
- г) фасад здания ___Замечание по акту от 13.04.2020г. устранено. _____
- д) входные двери и оконные переплеты ___ Дверные и оконные проемы утеплены. _____
- е) подвальные помещения ___Рабочие пространство свободно _____
- ж) отмостка вокруг здания _Трещины и просадка грунта незначительны. _____
- з) система центрального отопления ___Заменена запорная арматура, система
исправна. _____
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
_____ «Калугатеплосеть» _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
_____ Не предусмотрены. _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____ Печи отсутствуют, газоходы исправны, согласно, акта от ООО « Спец Рем Строй плюс». _____
ж) электричество _____ Распределительные устройства и узлы учета в исправном состоянии. _____

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом _____ « Калугатеплосеть» _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочных инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
Персоналом обеспеченно. _____

Выводы и предложения:

_____ Дом №2 пор б-р. Энтузиастов к эксплуатации в осенне – зимний период готов. _____

Председатель комиссии
Члены комиссии


